



Oggetto: Procedura aperta ai sensi del Codice Contratti Pubblici relativa all'**Accordo quadro per fornitura di soda 30%, acido solforico 96% e sale per addolcitore presso gli impianti ASA SPA di abbattimento boro Val di Cornia (C.li Franciana e Coltie) - CIG 7882173EEA**

Un operatore economico ha rivolto alla SA ulteriori quesiti di seguito riportati:

FAQ 1: Si chiede se è possibile rimettere offerta soltanto per alcuni dei prodotti oggetto della presente procedura.

RISPOSTA 1: Non sono ammesse offerte parziali come specificato nel disciplinare di gara.

FAQ 2: Con riguardo ai requisiti speciali di cui al punto f del disciplinare si rende noto che la scrivente non possiede mezzi di trasporto propri ma si avvale di un'altra società che possiede i requisiti richiesti. Le suddette prestazioni inoltre non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 105, c. 3, lett. c-bis, del D. Lgs n. 50/2016, essendo i rapporti tra la scrivente e la società di trasporti regolati da specifico contratto di trasporto continuativo sottoscritto dalle parti in data 02/01/2012 (rev. 1/2018 data 04/06/2019). Quanto predetto è sufficiente a soddisfare il requisito richiesto?

RISPOSTA 2: Si ritiene sufficiente.

FAQ 3: Cosa si intende per misuratore per la verifica del prodotto realmente consegnato (conta litri)?

RISPOSTA 3: Si richiede che venga presentato lo scontrino pesa e bolla.

FAQ 4: Con riferimento alla Centrale di Franciana si chiede se le consegne di soda e solforico devono essere in carichi completi da 28 ton?

RISPOSTA 4: Confermiamo che le consegna devono essere effettuate in carichi da 28 ton.

FAQ 5: Si richiede con riferimento al sale per addolcitori se lo stesso deve essere consegnato alla rinfusa o in silos.

RISPOSTA 5: Per la Centrale di Franciana il sale deve essere consegnato con motrice (alla rinfusa mentre per la Centrale di Coltie deve essere consegnato in big bag.

Il Dirigente Affari Istituzionali e Legale
(Dott. Alessandro Postorino)