ASA
AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SpA

Qualità dell'acqua erogata (Composizione analitica) *

Periodo di riferimento	Fontanella AQ	Indirizzo
I° semestre 2026	AQPB01 PIOMBINO	Fontanella Parcheggio Via Saligari

Parametro	Unità di misura	Risultato analisi
Ammonio	mg/l	< 0,05
Calcio	mg/l	122
Cloruro	mg/l	60
Concentrazione ioni idrogeno	Unità pH	7,7
Conduttività	microS/cm	810
Durezza totale	° F	39
Enterococchi	UFC/100ml	0
Escherichia coli (E. coli)	Numero/100 ml	0
Fluoruro	mg/l	0,1
Magnesio	mg/l	20
Nitrato (come NO3)	mg/l	20
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,05
Potassio	mg/l	11
Sodio	mg/l	51
Solfato	mg/l	96
Temperatura	° C	7
Residuo fisso a 180° (calcolato)	mg/l	*579*

***Tutte le acque delle fonti Alta Qualità gestite da ASA vengono controllate con una frequenza di 24 campionamenti all'anno, in ingresso ed in uscita dal trattamento. Le fonti sono costantemente monitorate attraverso telecontrollo e le manutenzioni effettuate secondo un rigoroso programma. Le analisi riportate in etichetta fanno riferimento al valore medio di erogazione delle fonti negli ultimi sei mesi. I controlli continui garantiscono il rispetto di tali parametri.**